



TECHNICKÁ INŠPEKCIA, a.s.

CEOC
INTERNATIONAL

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

OPRÁVNENIE

Evidenčné číslo:

**0571/2/2007 – PZ – S,O (OU,R,M) – Ac1,c2,d,f,g1,g2,h,
Bc,d,f,g1,g2,h1**

vydané Technickou inšpekciou, a.s., Trnavská cesta 56, 821 01 Bratislava, podľa § 14 ods. 1, písm. a) a § 15 ods. 4 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 309/2007 Z. z. na základe odborného stanoviska č.: 5632/2/2007 z preverenia odbornej spôsobilosti zamestnávateľa:

Názov a sídlo: **EUROSTAV, s.r.o.**
Rožňavská 2084
979 01 Rimavská Sobota

IČO: **31 575 579**

Na druh činnosti:

- S** Odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení plynových
- O** Oprava vyhradených technických zariadení plynových v rozsahu:
 - OU** oprava a údržba
 - R** rekonštrukcia
 - M** montáž do funkčného celku na mieste budúcej prevádzky

V rozsahu:

technické zariadenia plynové skupina A na:

- c1** plnenie kovových tlakových nádob na dopravu plynov s výkonom nad 10 Nm³/h
- c2** plnenie nádrží motorových vozidiel plynom (nádrž podľa EHK č. 67)
- d** zásobovanie plynom z kovových tlakových nádob stabilných alebo z kovových tlakových nádob na dopravu plynov (tlakové stanice) s výkonom nad 10 Nm³/h
- f** znižovanie tlaku plynu so vstupným pretlakom plynu nad 0,4 MPa
- g1** rozvod plynov s pretlakom plynu nad 0,4 MPa
- g2** rozvod plynov z nekovových materiálov
- h** spotrebu plynov spaľovaním s výkonom nad 0,5 MW vrátane zariadení na výrobu ochranných atmosfér pri tepelnom spracúvaní

technické zariadenia plynové skupina B na:

- c** plnenie kovových tlakových nádob s výkonom do 10 Nm³/h vrátane
- d** zásobovanie plynom z kovových tlakových nádob stabilných alebo z kovových tlakových nádob na dopravu plynov (tlakové stanice) s výkonom do 10 Nm³/h vrátane, ak umožňujú pripojiť viac ako dve fľaše na dopravu plynov (tlakové stanice)
- f** znižovanie tlaku plynu so vstupným pretlakom plynu do 0,4 MPa
- g1** rozvod plynov s pretlakom plynu do 0,4 MPa vrátane
- g2** prípojky z nekovových materiálov
- h1** spotrebu plynov spaľovaním s výkonom od 5 kW do 0,5 MW vrátane zariadení na výrobu ochranných atmosfér pri tepelnom spracúvaní a všetky spotrebiče, pri ktorých sa vyžaduje napojenie na odťah spalin

055684

OPRPZ2-271

Médium: metán, propán, propán-bután, dusík, oxid uhličitý, oxid dusný, kyslík, čpavok a ich zmesi

Podľa STN: STN 07 0703, STN 07 8304, STN 38 6410, STN 38 6413, STN 38 6415, STN 38 6417, STN 38 6420, STN 38 6460, STN 38 6461, STN 38 6462, STN EN 737-3 (85 2751), STN EN 746-2 (06 5011), STN EN 1775 (38 6408), STN EN 13480-4 (13 3410), STN EN 13480-5 (13 3410) a spotrebiče s výkonom do 50 kW

Držiteľ oprávnenia je pri činnosti podľa oprávnenia povinný dodržiavať podmienky uvedené v odbornom stanovisku č.: 5632/2/2007 zo dňa 18.12.2007.

Platnosť oprávnenia do: 18.12.2012

V Banskej Bystrici dňa: 18.12.2007

za Technickú inšpekciu, a.s.

Ing. Jozef Žiak
riaditeľ pracoviska Banská Bystrica



EUROSTAN

OPRPZ2-271